

**Egz. nr 4**

Niniejszy projekt został zatwierdzony  
decyzją nr 13/096  
z dnia 24.03.2009  
wydaną przez Starostę Raciborskiego

STAROSTWO POWIATOWE  
Racibórz  
ul. Klasztorna 6  
47-400 RACIBÓRZ

## METRYKA PROJEKTU

TEMAT: P.B. SIECI WODOCIĄGOWEJ NA  
NOWOPOWSTAŁYM OSIEDLU

LOKALIZACJA: 47-411 RUDNIK  
UL.CISZA

INWESTOR: URZĄD GMINY  
UL.KOZIELSKA 1  
47-411 RUDNIK

BRANŻA: SANITARNA

PROJEKTANT: PAWEŁ PAWLICKI  
UPR.BUD. 109/79/Kt  
CZŁONEK Ś.O.I.I.B. nr ewid. SLK/IS/3674/01

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH  
Projektowanie, kierowanie, nadzorowanie,  
kontrolowanie budowy i robót, ocena i badanie  
stanu technicznego w zakr. instalacji sanitarnych  
nr upr. 109/79/Kt, SLK/IS/3674/01

*Paweł Pawlicki*

Racibórz; luty 2009 r.

## ZAWARTOŚĆ TECZKI

- Metryka projektu,
- Oświadczenie projektanta
- Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B
- Uzgodnienia:
  - Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Nr 08/2009 r, z dnia 13/02/2009 r.
  - Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Nr 120/2008 r, z dnia 24/10/2008 r.
  - Warunki przyłączenia wody dla projektu sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Rudniku, dn. 08.10.2008 r., wydane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
  - Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 26.04.2006r.
  - Wypis z rejestru gruntów
    - Opis techniczny
    - Rysunki:
      - plan sytuacyjny Rys nr 1      1:1000
      - hydrant nadziemny Rys nr 3
      - blok oporowy Rys nr 4
      - przekrój poprzeczny Rys nr 5
- Informacja BIOZ

TEMAT	SKALA	NR RYSUNKU
PLAN SYTUACYJNY	1:1000	1
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.1
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.2
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.3
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.4
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.5.
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.6
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:500/1:100	2.7
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ	1:1000/1:100	2.8

STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
ul. F. Dąbrowskiego  
47-400 R.A.C.

Racibórz dn. 05.2.2009 r.

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt budowlany sieci wodociągowej na nowo powstałym osiedlu w Rudniku przy ul. Cisza został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

~~PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH  
Projektowanie, kierowanie, nadzorowanie,  
kontrolowanie budowy i robót, ocena i badanie  
stanu technicznego w zakr. instalacji sanitarnych  
nr upr. 109/79/Kt, SLK/15/3674/01~~

Paweł Pawliński

Nr ewid. 109/79

**STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE**

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b rozporządzenia  
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-  
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel P A W L I C K I P A W E Ł

technik budowlany

urodzony dnia 8 lutego 1952 r. Racibórz

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji pro-  
jektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w za-  
kresie instalacji sanitarnych.


Obywatel P A W L I C K I P A W E Ł

jest upoważniony do:

- 1) sporządzania projektów instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach kon-  
strukcyjnych i schematach technicznych,
- 2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania  
wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-  
nego w zakresie instalacji sanitarnych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyj-  
nych.



Z up. Wojewody  
Główny Architekt Województwa  
*Michel Dołtun*  
mgr inż. arch. Michel Dołtun



Ś L Ą S K A  
O K R Ę G O W A  
I Z B A  
I N Ż Y N I E R Ó W  
B U D O W N I C T W A

Katowice, 5 grudnia 2008 r.


Pani/Pan **Paweł Pawlicki**  
**ul. Jana Pawła II 8**  
**47-400 Racibórz**

## ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan **Pawlicki Paweł**

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/IS/3674/01**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.12.2009 r.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
mgr inż. Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE, ul. Podgórną 4, tel./fax: 032-255 45 52; 032 608.07 22; www.oiiib.katowice.pl


Pracownia Projektowa-Kosztorysowa  
Paweł Pawlicki  
ul. Jana Pawła II 8  
47- 400 Racibórz

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA WODY**  
**DLA PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO**  
**W RUDNIKU**

Odpowiadając na wniosek z dnia 07.10.2008 w sprawie warunków przyłączenia wody dla nowo projektowanego osiedla mieszkaniowego w Rudniku przy ul. Cisza i Nowej - Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku zapewnia dostawę wody i zezwala na przyłączenie w/w osiedla do sieci wodociągowej wodociągu komunalnego przy spełnieniu następujących warunków:

1. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.
2. Prace wykonać zgodnie z **dokumentacją techniczną która stanowi podstawę do wykonania sieci** na koszt inwestora (**dokumentację, parametry techniczne sieci oraz jego przebieg należy uzgodnić z ZWiUK w Rudniku** oraz właścicielami działek przez które będzie przebiegało przyłącze).
3. Wykonawstwo powierzyć osobie lub firmie posiadającej uprawnienia w tym zakresie.
4. Po wykonaniu sieci wodociągowej należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną z naniesieniem na mapę zasadniczą.
5. Materiały projektowane i użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atest PZH, przyłącza projektować z rur PE Ø32.
6. Podłączenie do sieci wodociągowej /wcinka/ wykona ZWiUK na koszt wykonawcy.
7. Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia wydania.

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. a/a

  
Paweł Pawlicki