



LEGENDA :

	GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE 2x2P+Z/230V/16A/IP20/g/t
	GNIAZDO PODTYNKOWE SZCZELNE 3P+N/230V/16A/IP44/g/t
400V/5kW	WYPUST ZASILAJĄCY DO URZĄDZENIA 3 FAZOWEGO.
230V/0,1kW	WYPUST ZASILAJĄCY DO URZĄDZENIA 1 FAZOWEGO.
RG	ROZDZIELNICA RG ZASILAJĄCA
TK	TABLICA KOTŁOWNI
	WYŁĄCZNIK PRZECIWPOŻAROWY
	RĘCZNY 3-STOPNIOWY PRZEŁĄCZNIK OBROTÓW WENTYLATORA
	STEROWANIE DESTRATYFIKATORAMI POMIESZCZEŃ (WKAŹ/WYŁĄCZ) SK10-2.8211 OB11
M	WENTYLATOR GRZEJNIKA Aquila FIT 12V/1W
	KORYTKO KABLOWE K100H45
	KORYTKO KABLOWE K150H45
	RURA ELEKTROINSTALACYJNA RL 25 MONTOWANA NA UCHYTACH
	KANAŁ PODPOSADZKOWY K340H40 Z PIONYMI.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

NR	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA
0.1	SALA SPORTOWA	450.07 m²
	P1 - POSADZKA SPORTOWA DREWNIANA	
0.2	PRZEDSIONEK	7.06 m²
	P2 - POSADZKA SPORTOWA LINOLEUM	
0.3	CZATERNIA TRENERA	2.72 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
0.4	SIŁOWNIA	29.53 m²
	P2 - POSADZKA SPORTOWA LINOLEUM	
0.5	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	21.70 m²
	P2 - POSADZKA SPORTOWA LINOLEUM	
0.6	CZATERNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6.48 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
0.7	CZATERNIA DYKSPOM	13.23 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
0.8	CZATERNIA DYKSPOM	10.91 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
0.9	CZATERNIA DZIEWCZĄT	13.23 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
0.10	CZATERNIA CHŁOPCÓW	12.35 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
0.11	KOMUNIKACJA	31.89 m²
	P3 – PŁYTKI GRESOWE	
		599.16 m²

Uwagi :

1. Przewody z rozdzielni RG w stronę salu sportowej prowadzić w kanale podłogowym w obrębie komunikacji.
2. Montować po jednym transformatorze PAT dla zespołu grzejników kanałowych F1T .
3. Moc transformatora PAT dobrać do ilości wentylatorów w zespole grzejników.
4. Do sterowania pracą wentylatorów montować w pokoju trenera przełącznik obrotów PSP01. Po jednym dla każdego zespołu grzejników.
5. Przełączniki PSP01 montować na wysokości 1,2m od podłogi.
6. Połączenie pomiędzy transformatorem PAT a wentylatorami w grzejnikach F1T wykonać przewodem typu YDY 2x2,5mm².
7. Połączenie pomiędzy transformatorem PAT a przełącznikiem PSP01 wykonać przewodem typu YDY 5x1mm².
8. Do sterowania praca destratyfikatorów zamontować w pokoju trenera łącznik w obudowie typu SK10-2.8211 OB11.
9. Do zasilanie bezdotykowej armatury sanitarnej stosować firmowe zasilacze.
10. Dla bezdotykowych baterii umywalkowych montować 1 zasilacz 230V/12V dla dwóch baterii.
11. Zasilacze do baterii bezdotykowych i zestawów uruchamiających WC montować puszkach Ø 77, a dla zestawu uruchamiającego pisuar w jego obrębie.

UWAGA:
*TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "isba GP" I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BUD. BEZ PISEMNEJ ZGODY
*WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSO W GRZEGORZOWICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

NR PROJEKTU: **227**

ADRES: **ZSO GRZEGORZOWICE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 22 47-411 RUDNIK**

NR DZIAŁKI: **519, obręb Grzegorzowice**

SYTUACJA



INWESTOR: URZĄD GMINY RUDNIK
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik k. Raciborza, tel.: +48 32 4106418
http://www.gmina-rudnik.pl/

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 18a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

inst. elektryczne

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LECH KRYSTEK 111/DOŚ/06
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. JAN KOWALEWICZ 81/DOŚ/04

RZUT PARTERU.
INSTALACJA GNIAZD WYTYKOWYCH.

DATA: 05.2011
SKALA: 1:100
BRANŻA: E
RYSUNEK: PW
NR PROJEKTU: 227
NR BRANŻY: PW
NR RYSUNKU: E.01.01
NR ARK.: A