



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach = w likwidacji
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax: (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel.: 728-430-958
fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:smieja@szmiuw.pl



Racibórz, dnia 27.11.2017r.

BTR/BL/DKP429/DKW287 /2017

Bozigróski Sp. z o.o.
ul. Boczna 12
47-460 Chałupki

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia "Budowy sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV w zakresie linii kablowej niskiego napięcia, złącza niskiego napięcia oraz słupów niskiego napięcia celem realizacji zadania "Efektywne zarządzanie energią – Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik" na terenie miejscowości Jastrzębie" SZMiUW Biuro Terenowe w Raciborzu jako administrator cieku Cisek uzgadnia pozytywnie realizację przedmiotowej inwestycji przy spełnieniu następujących warunków:

- przekroczenie cieku należy wykonać metodą bezwykopową (przewiert, przecisk) min. 1,0 m pod dnem cieku
- komory przewiertowe winny znajdować się min. 3m od górnej krawędzi skarpy cieku
- miejsce przekroczeń oznakować w sposób trwały – słupki zlokalizować min. 0,5m od górnej krawędzi skarpy
- należy określić powierzchnię gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w celu określenia wymiaru opłaty rocznej i zawarcia stosownej umowy (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Dz. U. z 2015r. poz. 469)
- jeżeli ustawa nie stanowi inaczej na realizację powyższego zamierzenia wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi na podstawie art. 123a cytowanej wyżej ustawy
- SZMiUW zastrzega sobie nadzór nad robotami wykonywanymi w obrębie przedmiotowego cieku
- o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić tutejsze Biuro Terenowe z siedmiodniowym wyprzedzeniem

Rachunek za powyższe uzgodnienie w wysokości 75 zł zostanie przesłany w terminie późniejszym.

KIEROWNIK
Biura Terenowego Racibórz
Waldemar Niemiec

Do wiadomości:
- SZMiUW Katowice
- DK a/a
- Księgowość SZMiUW
PKWiU 84.11. 11.0