

Numer sprawy ZP.271.2.2018
Numer pisma : ZP.271.2.2.2018

Rudnik dnia 11.12.2018r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZMIANA SIWZ - 2

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu nieograniczonego nr ZP.271.2.2018 pn. *"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik"* planowanego do realizacji w ramach Projektu Partnerskiego z Gminą Krzanowice pn. *"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice oraz Gminy Rudnik"* ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem 564450-N-2018 z dnia 2018-05-26 i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Nr 500265036-N-2018 z dnia 06-11-2018r, Nr 500296053-N-2018 z dnia 11.12.2018r.

W dniu 20.11.2018 i 29.11.2018r. na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania od jednego z Wykonawców dot. zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie przedmiotu zamówienia .

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2, 4, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2018 poz.1986) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami i przekazuje wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania.

*W związku z przedłużającą się procedurą Urzędu Marszałkowskiego w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie, Zamawiający uprzejmie informuje, iż na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz .U z 2018 poz.1986), termin składania ofert zostaje przesunięty **do dnia 29.03.2019r.***

W związku z czym zmieniają się zapisy SIWZ w rozdz XI SIWZ pkt 11.1, 11.2 i 11.5 i w ogłoszeniu w sekcji IV pkt 6.2 w zakresie terminu składania ofert.

Pytania Wykonawcy z dnia 20.11.2018r. - zarejestrowane w Urzędzie Gminy pod numerem KP-2326/18

1 Pytanie

Zamawiający wskazał, że wymaga się stosowania optymalizatorów. Czy pod każdym modułem ma znajdować się optymalizator i jaką ma spełnić funkcję?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy dla każdego modułu.

2 Pytanie

Do jakiej mocy Wykonawca powinien zastosować falownik jednofazowy a do jakiej trójfazowy?. Bądź na jakiej podstawie powinien dobrać inwerter do danej lokalizacji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2

Zamawiający wymaga aby w instalacjach powyżej 3 kW zastosować falowniki trójfazowe. W przypadku gdy instalacja nie będzie do tego przystosowana dopuszcza się zastosowanie falownika jednofazowego pod warunkiem spełnienia wymogów aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wymogów producenta zastosowanego rozwiązania.

3 Pytanie

Czy Zamawiający wymaga podglądu instalacji poprzez podłączenie go pod monitoring by wyświetlał podstawowe dane na platformę online?. Jeżeli tak to czy dostarczenie łącza internetowego jest po stronie Mieszkańca/Beneficjenta?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3

Zamawiający wymaga aby była zapewniona możliwość podglądu działania instalacji online. Zapewnienie łącza internetowego jest po stronie Mieszkańca/Beneficjenta

Pytania Wykonawcy z dnia 29.11.2018r. - zarejestrowane w Urzędzie Gminy pod numerem KP-2402/18

1 Pytanie

Nawiązując do wymagań dot. badań o odbioru prac prosimy o rezygnację z wykonania badań kamerą termowizyjną pracujących modułów fotowoltaicznych. Lokalni OSD nie wymagają przy składaniu wniosków zgłoszeń mikroinstalacji, żadnego z wymienionych 4 pkt. Wnosimy o zaakceptowanie rozwiązania w postaci przebadania 5% modułów jakie zostaną dostarczone na przedmiotowe zamówienie, tym bardziej że Zamawiający wymaga flash test każdego dostarczonego modułu oraz każdy moduł będzie monitorowany z osobna co pozwoli wykryć wadliwe działające moduły. Pomiar taki pozwoli na wychwycenie wadliwej partii.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1

Zamawiający rezygnuje z konieczności przeprowadzania badania kamerą termowizyjną i potwierdza, że będzie oczekiwał tylko przedstawienia flash testów każdego dostarczonego modułu.

2 Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie łącza internetowego na potrzeby monitoringu PV spoczywa na Beneficjencie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że dostarczenie łącza internetowego na potrzeby monitoringu leży po stronie beneficjenta.

3 Pytanie

Czy Zamawiający dopuści falownik np. o mocy 4kW do podłączenia instalacji 3 kW?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

4. Pytanie

Czy Zamawiający wymaga zainstalowania na każdej lokalizacji gdzie będzie się znajdować elektrownia fotowoltaiczna instalacji odgromowej? Jeśli ma być instalacja odgromowa to po czyjej stronie są te koszty Wykonawcy czy Beneficjenta? Podkreślamy, że instalację fotowoltaiczną można uziemić i będzie ona spełniała wszelkie obowiązujące normy bezpieczeństwa

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4

Zamawiający wymaga aby zainstalowane instalacje fotowoltaiczne spełniły wszelkie obowiązujące normy.

5. Pytanie

Zamawiający w dokumentacji wspomina aby Wykonawca sporządził ekspertyzy. Prosimy o uściślenie zakresu działań.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5

Zamawiający wymaga aby dokumentacja zawierała wszelkie wymagane ekspertyzy (np. konstrukcyjne, elektryczne itp.), których wykonanie będzie konieczne w celu prawidłowego i bezpiecznego wykonania i działania instalacji.

6. Pytanie

Zamawiający wskazuje w opisie falownika, że jego monitoring ma przedstawiać informacje również na

poziomie pojedynczego modułu. Jest to ograniczenie konkurencji ponieważ jest to tylko i wyłącznie spełnione przez jeden falownik, na rynku SolarEdge. Jeżeli chodzi o inne rozwiązania producentów ogólnie dostępnych na rynku to posiadają również taki podgląd ale nie na poziomie falownika lecz poprzez osobną stronę/aplikację. Czy Zamawiający wykreśli wymóg aby to falownik monitorował pojedyncze moduły?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy spoczywa należyta i zgodna z wymogami minimalnymi realizacja zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania co najmniej równoważne, o jakich mowa w zapytaniu pod warunkiem, że w sytuacji braku czynnego łącza internetowego w gospodarstwie beneficjenta ostatecznego Wykonawca zapewni rozwiązanie techniczne umożliwiające monitoring pracy czynnej instalacji. Zamawiający informuje jednocześnie, że nie dysponuje danymi nt. ilości braku czynnych łączy internetowych w gospodarstwach zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku zastosowania różnych rozwiązań związanych z monitorowaniem, falowniki powinny pochodzić od jednego producenta.

Zmiany w SIWZ w rozdz. XI pkt 11.1, 11.2 i 11.5 w zakresie składania i otwarcia ofert .

Zmiany zaznaczono na czerwono.

Pozostałe zapisy bez zmian

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku ul. **Kozielska 1** , w nieprzekraczalnym terminie do dnia **29.03.2019r. do godz.10.00.**

11.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczywej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

„Oferta przetargowa na zadanie pn.: *Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Rudnik*” z dopiskiem: Zadanie nr (nr i nazwa zadania) NIE OTWIERAĆ DO DNIA **29.03.2019r. do godz. **10.15****

W PRZYPADKU BRAKU WW. DANYCH ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA MOGĄCE WYNIKNĄĆ Z POWODU TEGO BRAKU, NP. PRZYPADKOWE OTWARCIE OFERTY PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OTWARCIA, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY POCZTĄ LUB POCZTĄ KURIERSKĄ – JEJ NIEOTWARCIE W TRAKCIE SESJI OTWARCIA.

B - OTWARCIE OFERT

11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.03.2019r. o godz. 10.15** w siedzibie Urzędu Gminy Rudnik , Sala narad I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.

Zmiany w ogłoszeniu w sekcji IV pkt 6.2 w zakresie terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy bez zmian

- w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji IV 6.2 :w zakresie terminu składania ofert, **2019-03-29** godz 10:00

Z up. WÓJTA
Sabina Zięć
KIEROWNIK USC

Otrzymują:

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego – poprzez zamieszczenie treści zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

- **Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500296053-N-2018** – data zamieszczenia 11.12.2018r.

Ogłoszenie nr 500296053-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.

Rudnik:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500265036-N-2018

Data: 06/11/2018r

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rudnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625852300000, ul. ul. Kozielecka 1, 47411 Rudnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

324 106 428, e-mail przetargi@gmina-rudnik.pl, faks 032 4106418 wew. 123.

Adres strony internetowej (url): www.gmina-rudnik.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: 2018-12-14 godz. 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 2019-03-29 godz.10:00

Drukuj