

# Zestawienie podstawowych materiałów dla oświetlenia ul. Sylwestra

STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 R A H O Ś C I Ó R Z

LP	Material	Hość
1.	Szafka oświetleniowa SOU kompletna wg. opisu i rysunku	1kpl
2.	Kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> z zapasami	125mb
3.	Rura osłonowa do przewiertów np. QRG ø75 niebieska	64m
4.	Rura osłonowa do przekopów np. QRK ø75 niebieska	6m
5.	Rura ochronna BE ø50 czarna	5m
6.	Rura termokurczliwa ø50 czarna	1m
7.	Uchwyt dystansowa SO 79.6	5kpl
8.	Taśma COT37	5m
9.	Klamerka COT36	5szt
10.	Piasek	2,6m <sup>3</sup>
11.	Folia kalandrowa niebieska	40m
12.	Słupy oświetleniowy stalowy uliczny wysięgnikowy cylindryczny zbieżny okrągły, cynkowany ogniowo, malowany na kolor RAL o wysokości nominalnej H=8m (wysokość z wysięgnikiem) i średnicy zwieńczenia 60mm do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym	2szt
13.	Fundament F-150/200	2szt
14.	Wysięgnik typu St/1r/W1,5/5°/ø60	2szt
15.	Wysięgnik Wo-11000/500 na słup istn typu E	1szt
16.	Obejmka ½ OSO 200/6 wraz ze śrubami	2kpl
17.	Oprawka bezpiecznikowa SV 29.253	1szt
18.	Wkładka bezpiecznikowa Bi-Wts 6A	1szt
19.	Zaciski SLIP 22.127	2szt
20.	Oprawa oświetleniowa uliczna LED-min. 38W, 4000K zgodne z parametrami zawartymi w opisie i na rys	3szt
21.	Przewód YDY 2x1,5mm <sup>2</sup>	22m
22.	Złączki IZK z bezpiecznikiem zerowa	2szt 2szt
23.	Wkładka bezpiecznikowa D01 gG 6A	3szt
24.	Wkładka bezpiecznikowa WTN 00 gG 10A do szafy SOU	3szt
25.	Bednarka ocynkowana FeZn 4x25	110mb
26.	Uziom szpilkowy dł. 9m *	1kpl
27.	Opaski opisowe	14szt
<b>Odtworzenie istniejącego chodnika</b>		
28.	Kostka brukowa do odtworzenia	3,5m <sup>2</sup>
29.	Kostka brukowa nowe za uszkodzone	0,3m <sup>2</sup>
30.	Podsypka cementowo – piaskowa 1:5 grubości 4cm	0,14m <sup>3</sup>
31.	Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) wymiana gruntu grubości minimum 50cm	1,75m <sup>3</sup>

Przewierthy pod drogą dojazdową – ok. 27mb +37mb  
Długość w chodniku – ok. 9mb  
Długość w terenie zielonym – ok. 20mb