

Numer sprawy ZP.271.1.2020
Numer pisma : ZP.271.1.2.2020

GMINA RUDNIK
ul. Kozielska 1
47-411 RUDNIK
NIP 6392003366
REGON 276258523

Rudnik dnia 27.03.2020r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

ZMIANA SIWZ - 2 – dot. zad. 1, 2, 3

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu nr ZP. 271.1.2020 dot. „Budowy infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na budynkach publicznych w Gminie Rudnik” prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy Pzp (t. j. Dz. U. Z 2019 poz.1843 z późn. zm) ogłoszonego w BZP na portalu UZP pod numerem:

- **519141-N-2020 z dnia 2020-03-04**
- **540049037-N-2020 z dnia 18.03.2020r. (zmiana -1)**
- **540054761-N-2020 z dnia 27.03.2020r.(zmiana -2)**

W dniu **20.03.2020r.** na adres Zamawiającego wpłynęło zapytania w formie mailowej od Wykonawcy dot. zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Działając zgodnie z art. 38 ust.2, oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2019 poz.1843 z późn. zm) zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami i przekazuje wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz przedłuża termin składania ofert do dnia **02.04.2020r. godz. 10.00.**

I

Pytania Wykonawcy

1. Zamawiający w odpowiedziach z dnia 18.03.2020r. zawarł minimalne parametry jakie mają spełnić moduły PV w zakresie budowy, wymiarów i gwarancji oraz certyfikatów. Prosimy o określenie na jakim etapie postępowania wykonawca ma przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że odpowiedź została udzielona w dniu 18.03.2020r. - zmiana SIWZ-1 dot. zad.1,2,3 **“Wymagane certyfikaty Zamawiający będzie wymagał wyłącznie od Wykonawcy po zawarciu umowy (na dane zadanie częściowe) , ale przed montażem ”**

2. Zamawiający wymaga, zgodnie z odpowiedziami aby moduły PV posiadały dużą odporność na wytrzymałość Pa. Czy zatem panel ma także posiadać odporność na grad, damp heat oraz efekt PID w tym certyfikacie lub dodatkowych wydanych osobno przez niezależną jednostkę certyfikującą?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z wymaganiami postawionymi pod względem wytrzymałości wymaga się, aby moduły PV posiadały certyfikat odporności na grad o średnicy minimum 55 mm i prędkości 33,9 m/s, certyfikat odporności typu damp heat test 2000h oraz certyfikat odporności na efekt PID według normy IEC 62804 – niniejsze dokumenty lub im równoważne , **Zamawiający będzie**

wymagał wyłącznie od Wykonawcy po zawarciu umowy (na dane zadanie częściowe) ale przed montażem.

3.Zamawiający w odpowiedziach z dnia 18.03.2020r. zawarł minimalne parametry jakie mają spełnić moduły PV w zakresie budowy, wymiarów i gwarancji oraz certyfikatów i mocy modułu . Czy aby na pewno moc modułu ma wynosić 275Wp?Wg. podanych parametrów prądowo - napięciowych wyższe moce modułów są ciężko osiągalne.Prosimy o doprecyzowanie max i min mocy modułów PV.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż podana moc 275 Wp to moc minimalna wymagana przez Zamawiającego.

II Zmiana terminu

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert na czas niezbędny do wprowadzenia zmian i w rozdz. XI dot. Miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, ulega zmianie siedziba otwarcia ofert.

A - SKŁADANIE OFERT

11.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudniku ul. Kozielska 1 , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.04.2020 r. do godz.10.00.

11.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Na każde zadanie częściowe należy złożyć oddzielną kopertę i opisać następująco:

Dla zadania częściowego nr 1 kopertę należy opisać:

OFERTA
NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1
pn.,,Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wpiętych do sieci na 3 budynkach użyteczności publicznej w gminie Rudnik”.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 02.04.2020 R. DO GODZ. 10.15
NA KOPERCIE OPRÓCZ OPISU JW. NALEŻY UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY.

OFERTA
NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2
pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wpiętych do sieci na 5 budynkach użyteczności publicznej w gminie Rudnik”.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 02.04.2020 R. DO GODZ. 10.15
NA KOPERCIE OPRÓCZ OPISU JW. NALEŻY UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY.

OFERTA
NA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3
pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych wpiętych do sieci na 2 budynkach użyteczności publicznej w gminie Rudnik”.
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 02.04.2020 R. DO GODZ. 10.15
NA KOPERCIE OPRÓCZ OPISU JW. NALEŻY UMIEŚCIĆ NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY.

W PRZYPADKU BRAKU WW. DANYCH ZAMAWIAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZDARZENIA MOGĄCE WYNIKNĄĆ Z POWODU TEGO BRAKU, NP. PRZYPADKOWE OTWARCIE OFERTY PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OTWARCIA, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY POCZTĄ LUB POCZTĄ KURIERSKĄ – JEJ NIEOTWARCIE W TRAKCIE SESJI OTWARCIA.

- 11.3 W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy bez określenia siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
- 11.4 Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania w trybie art.84 ust.2 ustawy.

B - OTWARCIE OFERT

- 11.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.04.2020r. o godz. 10.15**
w siedzibie Gminnego Centrum Informacyjnego(GCI) ul. Mickiewicza 2a.
Otwarcie ofert jest jawne.
- 11.6 Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający ogłosi informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 11.7 Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (**tj. dla każdej części zadania niezależnie**). Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje:
nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana i cenę, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, pozostają bez zmian.

Otrzymują:

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego – poprzez zamieszczenie treści zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej zamawiającego.

WÓJT
Piotr Rybka

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540054761-N-2020 – data zamieszczenia 27.03.2020r.

Ogłoszenie nr 540054761-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Rudnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540049037-N-2020

Data: 18-03-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rudnik, Krajowy numer identyfikacyjny 27625852300000, ul. ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 106 428, e-mail przetargi@gmina-rudnik.pl, faks 032 4106418 wew. 123.

Adres strony internetowej (url): www.gmina-rudnik.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:

W ogłoszeniu jest: 2020-03-31 godzina 10.00

W ogłoszeniu powinno być: 2020-04-02 godzina 10.00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W związku ze zmianą SIWZ - 2 dot zad 1,2,3 zgodnie z wymaganiami postawionymi pod względem wytrzymałości wymaga się, aby moduły PV posiadały certyfikat odporności na grad o średnicy minimum 55 mm i prędkości 33,9 m/s, certyfikat odporności typu damp heat test 2000h oraz certyfikat odporności na efekt PID według normy IEC 62804 – niniejsze dokumenty lub im równoważne , Zamawiający będzie wymagał wyłącznie od Wykonawcy po zawarciu umowy (na dane zadanie częściowe) ale przed montażem.

Drukuj

WÓJT
Piotr Rybka