

Mikołów, 23 maja 2016r.

nr ref. 6/RB/2016

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu na zaprojektowanie, zakup, dostawę i montaż kotła gazowego.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania - treść w załączeniu.
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień- treść w załączeniu.


SPECJALISTA
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr inż. Katarzyna Włodarczyk

Gliwice 20,06,2016

Zapytania do przetargu nr ref.6/RB/2016 dotyczącego

Zaprojektowania ,dostawę i montaż kotła gazowego dla

ZIM Mikołów



1. Kubatura pomieszczenia na montaż kotła jest zbyt mała i należy ją powiększyć kosztem szatni. Jaki standard wykonania należy przyjąć do wyceny ?
2. Z szacunków wynika ,że moc kotła będzie poniżej 100 KW i czy Inwestor wymaga Zabudowę stacji uzdatniania wody ?
3. Proszę o podanie ilości osób, które będą stale korzystały z natrysków
4. Ze względu na moc kotła brak możliwości zastosowania kotła dwufunkcyjnego, proponujemy zastosować kocioł wiszący jednofunkcyjny z zasobnikowym podgrzewaczem c.w.u.

PREZES ZARZĄDU
„KAR - DAR” Sp. z o.o.
mgr Inż. Karol Guńka

Odpowiedź do zapytania nr ref. 6/RB/2016.

1. Standard wykończenia kotłowni – wg. wymagań Polskiej Normy, standard niski, odtworzenie szatni wg standardu dotychczasowego,
2. Nie wymagana jest stacja uzdatniania wody,
3. Natryski 8 osób, 6 osoby umywalki,
4. Zgoda na zastosowanie kotła jednofunkcyjnego

20 maja 2016 r.

Andrzej Gruszczyk