

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na „**Dostawę materiałów instalacyjno – sanitarnych, elektrycznych, budowlanych oraz papy**” działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. [Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.](#)) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**Pytanie 1**

DOTYCZY zał. nr 6 do SIWZ. W opisie brakuje dokładnego opisu zastosowania papy najprawdopodobniej został obcięty przez program.

**Odpowiedź**

Pełny opis: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniiny poliestrowej, gramatura min. 200, grubość  $5,2 \pm 0,2$  mm, szerokość  $1,00 \pm 0,01$  m, długość 5,0 m, o giętkości w niskiej temperaturze do  $-25^{\circ}$  C, przeznaczona do wykonywania jedno- i wielowarstwowych pokryć dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych.