

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na „**Dostawę materiałów instalacyjno – sanitarnych, elektrycznych, budowlanych oraz papy**” działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. [Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.](#)) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**Pytanie 1**

Ile ścianek mają mieć kabiny i czy mają być szklane czy plastikowe, czy brodzik ma być wysoki czy niski, czy w komplecie ma być obudowa styropianowa pod brodzik i syfon?

**Odpowiedź:**

kabina ma mieć dwie ścianki, mają być one plastikowe, brodzik wysoki, a w komplecie ma być obudowa styropianowa pod brodzik oraz syfon.

**Pytanie 2**

Na jakim kanale ma być stosowana kineta?

**Odpowiedź:**

fi 160.

**Pytanie 3**

Otulina szara – jakiej grubości ma mieć ściankę?

**Odpowiedź:**

Otulina ma mieć grubość ścianki 13.

**Pytanie 4**

Rura 110 SN 8 kl. S lita czy dobrze została podana grubość ścianki? (w sprzedaży występuje ścianka 3,2)

**Odpowiedź:**

Faktycznie grubość została źle podana powinna wynosić 3,2.

**Pytanie 5**

Kompakt ma być warszawski czy uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Kompakt ma być uniwersalny.

**Pytanie 6**

Przedłużka mos. 1/2 cala – jakiej długości mają być przedłużki?

**Odpowiedź:**

Przedłużka mos 25mm.

**Pytanie 7**

PCV Mufa red. 110 – co to takiego?

**Odpowiedź:**

PCV Mufa redukcyjna o śr. 110x75 do kanalizacji wewnętrznej.

**Pytanie 8**

Przylącze elastyczne do WC – czy ma być rozciągane?

**Odpowiedź:**

Tak. Ma być rozciągane.