

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na „**Dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych i budowlanych**” działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

ZADANIE nr 1 – Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych

**Pytanie 1**

Pozycja 4 i 5 - formularza cenowego(zał. nr 3) – Kineta przelotowa i zbiorcza 315 – proszę podać na jakim kanale będzie montowana (jakiej średnicy rura będzie podłączona do kinety)?

**Odpowiedź:**

Rury podłączone do kinety mają mieć średnicę Ø 160.

**Pytanie 2**

Pozycja 9 - formularza cenowego(zał. nr 3) – kratka ściekowa DN50 – czy odpływ ma być prosty czy boczny i czy ma być z zasyfonowaniem lub czy ma mieć czyszczak?

**Odpowiedź:**

Odpływ kratki ściekowej DN50 ma być boczny z zasyfonowaniem.

**Pytanie 3**

Pozycja 11 - formularza cenowego(zał. nr 3) – miska WC stojąca – uniwersalna czy warszawska?

**Odpowiedź:**

Miska WC ma być uniwersalna.

**Pytanie 4**

Pozycja 43-46 - formularza cenowego(zał. nr 3) – otulina 1/2” – 6/4” – jakiej grubości ma być otulina?

**Odpowiedź:**

Grubość otuliny ma wynosić 13mm.

**Pytanie 5**

Pozycja 75 - formularza cenowego(zał. nr 3) – PVC mufa red.110- jak ma być zredukowana, na jaką średnicę, jaki ma zastosowanie?

**Odpowiedź:**

Redukcja ma być 110/50.

**Pytanie 6**

Pozycja 105 - formularza cenowego(zał. nr 3) – pokrywa betonowa fi 600 – na jakie obciążenie ma być pokrywa, czy ma mieć kołnierz, proszę o bardziej szczegółowy opis tej pozycji i do czego ma być zastosowana?

**Odpowiedź:**

Min 1,5 t nacisku bez kołnierza.

**Pytanie 7**

Pozycja 132 – formularza cenowego (zał. nr 3) – PP pokrywa 315 – czy to jest pokrywa na studzienkę rewizyjną fi 315?

**Odpowiedź:**

Pokrywa PP ma być na studzienkę 315.

**Pytanie 8**

Pozycja 162-165 – formularza cenowego (zał. nr 3) – rura czarna 1”;1/2”, 2”; 3/4” – ma być ze szwem czy bez szwu?

**Odpowiedź:**

Rura czarna ma być bez szwu.

**Pytanie 9**

Pozycja 184 i 188 – formularza cenowego (zał. nr 3) – wężyk 40 cm i 50 cm INOX – jaki rozmiar mają mieć wężyki (np. 1/2x1/2; 1/2x3/8; 1/2x3/4”)

**Odpowiedź:**

Wężyk INOX ma mieć rozmiar 1/2'x1/2' 50cm.

**Pytanie 10**

Pozycja 15 – formularza cenowego (zał. nr 3) – Moś przedłużka 1/2” – jakiej długości mają być przedłużki?

**Odpowiedź:**

Przedłużki mają mieć długość 1,5 cm

**Pytanie 11**

Pozycja 191 – formularza cenowego (zał. nr 3) – zawór czerpalny z wylewką 1/2” – czy zawór ma być kulowy jak w poz.192, czy grzybkowy, z ocynku czy z mosiądzu?

**Odpowiedź:**

Zawór czerpalny z wylewką 1/2” ma być kulowy, mosiężny.

ZADANIE nr 3 – Dostawa materiałów budowlanych

**Pytanie 1**

Pozycja 1 – formularza cenowego (zał. nr 5) – bale obrzynane – proszę podać wymiar.

**Odpowiedź:**

Bale obrzynane mają mieć wymiar 10x10cm

**Pytanie 2**

Pozycja 3 – formularza cenowego (zał. nr 5) – blacha ocynk powlekana 2x1 – 0,55mm – proszę podać kolor

**Odpowiedź:**

Blacha ocynk powlekana ma mieć kolor brązowy.

**Pytanie 3**

Pozycja 7 – formularza cenowego (zał. nr 5) – deska obrzynana – proszę podać wymiar

**Odpowiedź:**

Deska obrzynana ma być calowa

**Pytanie 4**

Pozycja 8 i 9 – formularza cenowego (zał. nr 5) – emalia 0,8l i emalia 5l – proszę podać kolor

**Odpowiedź:**

Emalie mają mieć kolor brązowy

**Pytanie 5**

Pozycja 59 – formularza cenowego (zał. nr 5) – papier ścierny – proszę podać granulację

**Odpowiedź:**

Papier ścierny ma mieć granulację od 30 do 120

**Pytanie 6**

Pozycja 116 – formularza cenowego (zał. nr 5) – zamek na wkładkę – proszę podać rozmiar

**Odpowiedź:**

Zamek ma mieć rozmiar 72mm

**Pytanie 7**

Pozycja 41 – formularza cenowego (zał. nr 5) - listwa przypodłogowa 2,5m – proszę podać kolor

**Odpowiedź:**

Listwa podłogowa ma być koloru brązowego.