

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na „**Dostawa rynien**” działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1

Proszę udzielić informacji na temat:

- a) czy system rynnowy może być fi 125/87 i głębokości 70 mm
- b) czy system rynnowy fi 125/100 może być głęboki na 62-65 mm

Odpowiedź:

System rynnowy ma być zgodny z podanym w Specyfikacji. Głębokość ma być minimum 70 mm (może być większa) fi 125/100 grubość min. 0,6 mm.