

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na „**Dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych, elektrycznych i budowlanych**” działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

ZADANIE nr 1 – Dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych

Pytanie 1

Pozycje 136-139 - formularza cenowego(zał. nr 3) – PP Rury 20,25,32,40 – proszę o podanie PN rur lub jaka ma być grubość ścianek.

Odpowiedź:

Rura ma odpowiadać wytrzymałości PN 20