

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na  
**„DOSTAWA WODOMIERZY”**  
działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. [Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759.](#)) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

**Pytanie 1**

Jakie powinny być plomby do wodomierza?

**Odpowiedź**

Plomba plastikowa zakręcana z oznaczeniem numerycznym, stosowana z linką plombowniczą o długości  
600 mm