



### LEGENDA

- wysięgnik pojedynczy - słup SAL 60H + oprawa oświetlenia
- projektowane kamery monitoringu przemysłowego K1, K2

PO=0,080 kW      moc lampy w latarni

PO 1- 4      numer latarni

UWAGA: W miejscu TL-3 zabudować rozdzielnicę RN-1x6 o IP 55  
dla zabezpieczenia gniazd wtykowych i zasilania kamer monitoringu

### SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TN-C

|            |  |            |
|------------|--|------------|
| Temat:     | Schemat ideowy - rozwinięcie obwodów oświetlenia i monitoringu |            |
| Obiekt:    | PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH                  | Skala b-s  |
| Inwestor:  | GINA ZAGRODNO  | Nr rys. E1 |
| Opracował: | inż. Zbigniew Świerk   | podpis     |
|            |  |            |